

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.KZ.ЭО.ПР.150.Н.02454

36376

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПолимерМеталл-Т" (ТОО "ПолимерМеталл-Т").
 Адрес: 040800, Республика Казахстан, Алматинская область, город Капчагай,
 улица Индустриальная, дом 1/1. Телефон: +7 7277242153. Факс: +7 7277246371.
 Электронная почта: polimermetall-t@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПолимерМеталл-Т" (ТОО
 "ПолимерМеталл-Т"). Адрес: 040800, Республика Казахстан, Алматинская область, город
 Капчагай, улица Индустриальная, дом 1/1. Телефон: +7 7277242153. Факс: +7 7277246371.
 Электронная почта: polimermetall-t@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва,
 вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19,
 помещение 7/4, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
 аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2 С М
 с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем,
 изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017 «ПАНЕЛИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ
 МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД, ТИПА
 «СЭНДВИЧ» (См. Приложение – бланк № 009221). Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94,
 ГОСТ 30403-2012.
 См. Приложения – бланк № 009221

25.11.23.161

код ТН ВЭД ЕАЭС

7308 90 510 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 10-С-24 от 12.02.2024, № 11-С-24 от 12.02.2024, № 12-С-24 от 12.02.2024, № 13-С-24 от 12.02.2024, № 14-С-24 от 12.02.2024 выдан ИЛ ООО
 "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ
 ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б03371 от 02.03.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.02.2024 ПО 11.02.2029

Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Подпись)
(Подпись)

А.С. Хромова
 (инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев
 (инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
 в Федеральном реестре СММ
 «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.KZ.ЭО.ПР.150.Н.02454

№

(номер сертификата соответствия)

009221

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2.С.М толщиной от 50 мм до 100 мм, с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем плотностью от 110 кг/м ³ до 115 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием, изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м ² и шаге несущих элементов 2,0 м - RE30
Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2.С.М толщиной от 50 мм до 100 мм, с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем плотностью от 110 кг/м ³ до 115 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием, изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017.	ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"	Класс пожарной опасности КО (30)
Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2.С.М толщиной от 120 мм до 125 мм, с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем плотностью от 110 кг/м ³ до 115 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием, изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 140 кг/м ² и шаге несущих элементов 2,0 м - RE60
Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2.С.М толщиной от 150 мм до 200 мм, с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем плотностью от 110 кг/м ³ до 115 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием, изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017.	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м ² и шаге несущих элементов 2,0 м - RE120
Панели металлические трехслойные кровельные типа «Сэндвич» вида ПТК.П2.С.М толщиной от 120 мм до 200 мм, с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем плотностью от 110 кг/м ³ до 115 кг/м ³ и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием, изготавливаемые в соответствии с СТ ТОО 031040002717-001-2017.	ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"	Класс пожарной опасности КО (45)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Signature)

(Signature)

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев
(инициалы, фамилия)